



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 000 000 zł

Kielce, 21.05.2010r.

JM/2010

**dot: Przetargu nieograniczonego pn . „Sukcesywna dostawa rur ocynkowanych, kształtek hydraulicznych i mosiężnych oraz uszczelek”.**

Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywną dostawę rur ocynkowanych, kształtek hydraulicznych i mosiężnych oraz uszczelek** wpłynęło w dniu 21 maja br zapytanie dotyczące SIWZ o następującej treści:

**Pyt.1** – Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj przyłącza i jakie parametry nominalne (ciśnienie i temperatura) powinny mieć zawory z pakietu II specyfikacji przetargowej z pozycji 26, 27, 28, 29 i 30.

**Odp.** Zamawiający uściśla opis w/w pozycji pakietu II:

- zawory winny być wykonane zgodnie z normą PN-M/74-75224
- temperatura – do 30°C
- ciśnienie – 1MPa
- gwintowane.

**Pyt.2** – Jak rozumieć treść punktu 15 z IX rozdziału specyfikacji:

- „15. Wzory produktów z pakietu II, III i IV (załączyć 1 szt. produktu z każdego pakietu)”  
- czy to ma być 1 szt. z całego pakietu, czy po jednej szt. z każdej pozycji?

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ - (załączyć 1 szt. produktu z każdego pakietu).

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Inwestycyjnych i Logistyki

*mgr inż. Lidia Żak*